

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 1. Juni 1992
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-272
Teletex: 308258
Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/2/73

Bescheid
über
die Änderung
des Prüfbescheids vom 1. Januar 1992

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serie FK

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1996

Prüfzeichen: PA-X 100


Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 100 vom 1. Januar 1991 wie folgt geändert:

Die in obengenanntem Prüfbescheid enthaltenen elektrischen Stellantriebe - Feder-
rücklaufmotore - der Fabrikate Belimo und gegebenenfalls Binar müssen zusätzlich
mit einer außenliegenden Temperatursicherung vom Typ ZAE 72 (Fabrikat Microtherm)
entsprechend beigefügter Anlage ausgerüstet sein; dabei sind die Federrücklauf-
motore komplett mit außenliegenden Temperatursicherungen ausschließlich vom
Hersteller der Federrücklaufmotore zu liefern.

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obenge-
nannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.


Im Auftrag

Endrullat




225P92

Elektrischer Stellantrieb mit Thermosicherung



1.1 Anlage zum Prüfbescheid
PA-X/100 vom 1. Juni 1992

Institut für Bautechnik
in Berlin



1	Federrücklaufantrieb entsprechend den Angaben des Prüfbescheides
2	Kabeldurchführung
3	Anschlußkabel
4	Kabelhülle / Isolierschlauch
5	Temperatursicherung (Öffner), in KS-Gehäuse, Typ Z A E 72 (Microtherm)