

# INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 27. August 1990

Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-272

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 13-2.63.1.2/11/89

Bescheid  
über  
die Ergänzung  
des Prüfbescheids vom 20. April 1989

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung  
in Lüftungsleitungen, Serie FK1

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH  
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 20. April 1994

Prüfzeichen: PA-X 209

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 209 vom 20. April 1989 ergänzt.

Bemerkungen:

Für die werkmäßige Herstellung von o.a. Absperrvorrichtungen dürfen zusätzlich zu den bisher verwendeten Silikat-Plattenwerkstoffen, Silikat-Bauplatten mit der Bezeichnung "Promatect H (neu)" mit Prüfzeichen PA-III 4.586 verwendet werden.

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag  
Cyril

Beglaubigt

