



Type	PFG
Produit	Filtre à poches en fibres de verre non-tissées
Spécification	Classes de filtres ePM10 > 50 %, ePM10 > 70 %, ePM1 > 60 %, ePM1 > 70 %, ePM1 > 80 %
Fabricant	TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz • 47504 Neukirchen-Vluyn • Germany Téléphone +49(0)2845 2020 • Fax +49(0)2845 202265 E-Mail trox-de@troxgroup.com • Internet www.trox.de
Normes européennes	EN 16798-3:2017-11
Normes allemandes	DIN 1946-4:2018-09 VDI 3803 Sheet 1:2010-02 VDI 6022 Sheet 1:2018-01
Normes autrichiennes	ÖNORM H 6020:2019 06 ÖNORM H 6021:2016 08
Directives suisses SWKI	SWKI VA104-01 SWKI VA105-01
Lieu d'examen (usine)	TROX GmbH Siemensstrasse 24, 47574 Goch, Germany

Résumé du résultat du test

Dans le cadre de la déclaration de conformité, un échantillon de chaque type de produit mentionné ci-dessus a été testé en usine, et les fiches techniques, la documentation technique et les rapports d'essai correspondants ont été évalués.

Le test des échantillons mentionnés ci-dessus et l'évaluation des documents fournis ont montré que les exigences en matière d'hygiène stipulées dans les normes et directives susmentionnées sont respectées. Cela permet de confirmer que les produits répondent aux exigences d'hygiène stipulées dans les normes et directives spécifiées.



Neukirchen-Vluyn, le 11.08.2018

Pascal Pollmann M.Sc.
conforme selon VDI 6022, gestion de produit
de catégorie A

Dipl.-Ing. Jan Heymann
Responsable de la gestion de la qualité