

# INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 5. Mai 1992  
Reichpietschufer 74-76  
Telefon: (030) 264 87-272  
Teletex: 308258  
Telefax: (030) 264 87-320  
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/6/79

Bescheid  
über  
die Ergänzung  
des Prüfbescheids vom 1. Juli 1982

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung  
in Lüftungsleitungen Warmluftheizungen

Antragsteller: Gebrüder  
Trox GmbH  
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis: 30. Juni 1995

Prüfzeichen: PA-X 157

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 157 vom 1. Juli 1982 ergänzt.

Bemerkungen:

Die Besonderen Bestimmungen des Prüfbescheids vom 1. Juli 1982 werden wie folgt ergänzt.

Dieser Bescheid umfaßt zwei Seiten und 1 Blatt Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.





Der Prüfbescheid wird um die folgenden Besonderen Bestimmungen ergänzt:

- 1 Die Absperrvorrichtungen mit Prüfzeichen PA-X 157 dürfen mit bauseits montierten Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht  $60 \text{ kg/m}^3$ ) verwendet werden, wenn die werkseitig montierten asbesthaltigen Dichtungen mit der Bezeichnung "Litaflex KG 25" obengenannter Absperrvorrichtungen entsprechend den Bestimmungen der "Asbestrichtlinie" demontiert und entsorgt wurden.
- 2 Absperrvorrichtungen entsprechend diesem Bescheid dürfen nur dann saniert werden, wenn ausschließlich die Anschlagdichtungen der Absperrvorrichtungen aus asbesthaltigem Material (Litaflex KG 25) bestehen.
- 3 Vor Demontage und Entsorgung des Dichtungsmaterials ist eine Identifizierung anhand der Kennzeichnung der eingebauten Absperrvorrichtungen vorzunehmen; dabei müssen die Prüfzeichen auf den Gehäusen der Absperrvorrichtungen mit dem dieses Ergänzungsbescheides übereinstimmen.
- 4 Die Sanierungsarbeiten an den Absperrvorrichtungen dürfen ausschließlich durch die vom Antragsteller benannten Firmen durchgeführt werden.
- 5 Die an dem Einbauort zu montierenden Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca.  $60 \text{ kg/m}^3$ ) müssen Abmessungen entsprechend den Anlagen dieses Bescheids haben. Die Dichtungen sind vom Antragsteller zu liefern.
- 6 Die Dichtungen müssen eingelegt oder eingeklebt werden; dabei dürfen die Dichtungsprofile von weniger als 1 m Länge nicht gestückelt aneinandergereiht montiert werden. Die Enden sind rechtwinklig abzulängen.
- 7 Nach Ausführung der Arbeiten ist eine Wartung gemäß den Angaben des Prüfbescheids durchzuführen.

Im Auftrag  
Cyrus

269P92





Bemerkungen: • Absperrklappe ab Mitte 1981 aus asbestfreien Materialien

• Dichtung bis 30.06.1988 aus Litaflex (Asbestschaum)

Abmessungen:

• Litaflex 30 x 15


• Polyurethanschaum 18 x 14

*1. Anlage zum Prüfbescheid  
PA-X 157 vom 5. Mai 1992*

Institut für Bautechnik  
in Berlin

Prüfbescheide: PA-X 100, 114, 157, 160, 163, 208, 209  
(gültig)

Prüfbescheide: PA-X 104, 112, 134, 135, 156, 158, 162, 163  
(zurückgezogen)



— = Prüfbescheideinhaber Fa. Emco