

# INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 01. September 1989

Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-2 72

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 42-2.63.1.2/10/89

Bescheid  
über  
die Änderung  
des Prüfbescheids vom 24. Februar 1989

Gegenstand:

Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung  
in Lüftungsleitungen außerhalb von Wänden,  
Serie FKN

Antragsteller:

Gebr. Trox GmbH  
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis:

23. Februar 1991

Prüfzeichen:

PA-X 208

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 208 vom 24. Februar 1989 geändert.

Bemerkungen:

"Die Dichtungen aus elastischem, keramischen Filz Pos. 3 entfallen. Statt dessen müssen Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m<sup>3</sup>) - z.B. Superseal W -, mit den Abmessungen 14 mm x 18 mm (Pos. 3) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag

Cyris

1375d

