

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 5. Mai 1992
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-272
Teletex: 308258
Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/10/89

Bescheid
über
die Ergänzung
des Prüfbescheids vom 24. Februar 1996

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serie FKN

Antragsteller: Gebrüder
Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis: 24. Februar 1996

Prüfzeichen: PA-X 208

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 208 vom 28. Februar 1992 ergänzt.

Bemerkungen:

Die Besonderen Bestimmungen des Prüfbescheids vom 28. Februar 1992 werden wie folgt ergänzt.

Dieser Bescheid umfaßt zwei Seiten und 1 Blatt Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.





Der Prüfbescheid wird um die folgenden Besonderen Bestimmungen ergänzt:

- 1 Die Absperrvorrichtungen mit Prüfzeichen PA-X 208 dürfen mit bauseits montierten Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht 60 kg/m^3) verwendet werden, wenn die werkseitig montierten asbesthaltigen Dichtungen mit der Bezeichnung "Litaflex KG 25" obengenannter Absperrvorrichtungen entsprechend den Bestimmungen der "Asbestrichtlinie" demontiert und entsorgt wurden.
- 2 Absperrvorrichtungen entsprechend diesem Bescheid dürfen nur dann saniert werden, wenn ausschließlich die Anschlagdichtungen der Absperrvorrichtungen aus asbesthaltigem Material (Litaflex KG 25) bestehen.
- 3 Vor Demontage und Entsorgung des Dichtungsmaterials ist eine Identifizierung anhand der Kennzeichnung der eingebauten Absperrvorrichtungen vorzunehmen; dabei müssen die Prüfzeichen auf den Gehäusen der Absperrvorrichtungen mit dem dieses Ergänzungsbescheides übereinstimmen.
- 4 Die Sanierungsarbeiten an den Absperrvorrichtungen dürfen ausschließlich durch die vom Antragsteller benannten Firmen durchgeführt werden.
- 5 Die an dem Einbauort zu montierenden Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m^3) müssen Abmessungen entsprechend den Anlagen dieses Bescheids haben. Die Dichtungen sind vom Antragsteller zu liefern.
- 6 Die Dichtungen müssen eingelegt oder eingeklebt werden; dabei dürfen die Dichtungsprofile von weniger als 1 m Länge nicht gestückelt aneinandergereiht montiert werden. Die Enden sind rechtwinklig abzulängen.
- 7 Nach Ausführung der Arbeiten ist eine Wartung gemäß den Angaben des Prüfbescheids durchzuführen.

Im Auftrag
Cyril

272P92





Bemerkungen:

- Absperrklappe ab Mitte 1981 aus asbestfreien Materialien
- Dichtung bis 30.06.1988 aus Litaflex (Asbestschaum)

Abmessungen:

- Litaflex 30 x 15
- Polyurethanschaum 18 x 14

Anlage zum Prüfbescheid
PA-X 208 vom 5. Nov 1992

Prüfbescheide: PA-X 100, 114, 157, 160, 163, 208, 209
(gültig)

Institut für Bautechnik
in Berlin

Prüfbescheide: PA-X 104, 112, 134, 135, 156, 158, 161, 162
(zurückgezogen)

— = Prüfbescheideinhaber Fa. Emco

