



<b>Serie</b>	TVZ
<b>Produkt</b>	VVS-Volumenstromregler
<b>Hersteller</b>	TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz 47504 Neukirchen-Vluyn Germany Telefon +49 (0)2845 2020 Telefax +49 (0)2845 202265 E-Mail trox@trox.de www.trox.de
<b>Europäische Normen</b>	EN 16798-3:2017-11
<b>Deutsche Normen</b>	VDI 3803 Blatt 1:2010-02 VDI 6022 Blatt 1:2018-01 DIN 1946-4:2018-09
<b>Österreichische Normen</b>	ÖNORM H 6021:2016 08
<b>Schweizer Richtlinien</b>	SWKI VA104-01
<b>Prüfungsort (Werk)</b>	TROX GmbH Gendringer Str. 85, 46419 Isselburg/Anholt, Germany

## Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Muster der oben genannten Serie im Werk geprüft, sowie die verschiedenen Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet.

Die Prüfung der oben genannten Muster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von der geprüften Serie eingehalten werden. Die Übereinstimmung mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.



Neukirchen-Vluyn, den 15.05.2018

Jörg Slawinski  
geschult nach VDI 6022 Kategorie A  
Produktmanagement

Dipl.-Ing. Jan Heymann  
Leiter Qualitätsmanagement